检 测 报 告

No.IOB1RBZF85372955

委托单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司
受测单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司
报告日期	2020 年 08 月 11 日

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

www.ponytest.com

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

声 明
Statement

1. 本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和批准人签章无效。
This report is invalid without special seal of inspection, cross-page seal and the approver's signatures.

2. 本报告页面所使用"PONY"、"谱尼"字样为本单位的注册商标，其受《中华人民共和国商标法》保护，任何未经
单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造"PONY"、"谱尼"商标均为违法侵权行为，本单位将依法追究其法律责
The pattern and characters of "PONY" and "谱尼" used in this report are protected by the trademark law of the People's Rep
China. Any unauthorized usage, counterfeit, forgery and alteration of trademarks of "PONY" and "谱尼" are the violations o
The PONY has the right to pursueall legal liabilities of the subject of the delict.

3. 委托单位对报告数据如有异议

PONY 专用章	审核人	
	批准人	
	签发日期	2020年08月11日

谱尼测试集团江苏有限公司
公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
电话：0512-62997900
传真：0512-68021475

检测结果

No. IOB1RBZF85372955

样品编号及名称	检测项目	限值	检测结果
F85372955 1号炉炉渣	热灼减率，%	≤5	3.2

——以下空白——

谱尼测试集团江苏有限公司
公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路8号
检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路8号
电话：0512-62997900
传真：0512-68021475